

设备型号	LOSSW-500-S																					
设备产水量	0.5m ³ /H																					
水箱容量	无																					
产品三视图																						
安装要求	<p>软水设备安装要求:</p> <p>(1) 水路:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>最小管径要求</th> <th>离地高度</th> <th>管头留阀</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自来水进水管</td> <td>DN20</td> <td>50-60cm</td> <td>需要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>软水供水管</td> <td>DN20</td> <td>50-60cm</td> <td>需要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>清洗水排放管</td> <td>DN50 (1路, 可排入地沟)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>△△△ 注意: 如清洗水需要回收利用, 请在回收水箱合适位置安装溢流口, 同时注意保证清洗水管道时刻畅通, 不可安装截留功能阀件, 否则会损坏设备。</p> <p>(2) 用电控制:</p> <p>1) 设备功率400W, 220V电源</p> <p>(3) 土建与装饰工程:</p> <p>1) 设备安装区域需做排水沟槽, 并配备不锈钢盖板, 沟深10-15cm、沟底坡度0.5-1%, 沟底接入生活污水排水管;</p> <p>2) 排水沟槽不锈钢盖板必须与地平面平齐;</p> <p>3) 设备安装区域门洞尺寸必须大于: 长0.7米、宽0.8米、净高1.5米以上;</p>			最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注	自来水进水管	DN20	50-60cm	需要		软水供水管	DN20	50-60cm	需要		清洗水排放管	DN50 (1路, 可排入地沟)			
	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注																		
自来水进水管	DN20	50-60cm	需要																			
软水供水管	DN20	50-60cm	需要																			
清洗水排放管	DN50 (1路, 可排入地沟)																					
尺寸单位: 米																						
 BLUEGULL 蓝鸥																						
电 话	400-9936-036																					
传 真																						
地址	佛山市南海区桂城街道三山大道15号名厨磁电工业园(528200)																					
项目名称																						
项目负责人																						
业务经理																						
设备型号	LOSSW-500-S																					
设备产水量	0.5m ³ /H																					
水箱容量	无																					
审 核																						
校 核																						
设 计																						
制 图																						
出图日期	2022-09																					
图 纸 名 称	LOSSW-500-S 设备系统产品图 及 设备安装参考平面图																					